



CPR NB n. 0970
ITC – CNR
Via Lombardia, 49
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
0970-CPR-0734/CE/0212

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR) questo certificato si applica al prodotto da costruzione

CEM III/A 32,5 N – LH

immesso sul mercato da

Italcementi SpA

Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo (BG)

e prodotto nella Fabbrica di

Strada Castel Gazzo - 15067 Novi Ligure (AL)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

EN 197-1:2011

nell'ambito del Sistema 1+ per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la costanza della prestazione del prodotto da costruzione. Questo certificato è stato rilasciato la prima volta il 13-12-2012 ed ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione in fabbrica non siano modificate significativamente, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo di certificazione di prodotto notificato.

San Giuliano Milanese, 19 giugno 2017

Revisione n.2

Il Direttore Tecnico
prof. ing. Antonio Occhiuzzi
OCCHIUZZI ANTONIO
03.07.2017 13:24:30 CEST

Dichiarazione di Prestazione N° 0970-CPR-0734/CE/0212

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Cemento d'altoforno EN 197-1 – CEM III/A 32.5 N - LH**
- Usi previsti: **Preparazione di calcestruzzo, malta, malta per iniezione e altre miscele per la costruzione e la fabbricazione di prodotti da costruzione.**
- Fabbricante: **ITALCEMENTI S.p.A., Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo (Italia) – Stabilimento di Novi Ligure**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: **1+**
- Norma Armonizzata: **EN 197-1:2011**
- Organismo notificato: **ITC-CNR (Istituto per le tecnologie della Costruzione – Consiglio Nazionale delle Ricerche), notificato con il N° 0970**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni
Costituenti e composizione del cemento comune	CEM III/A
Resistenza a compressione (normalizzata e iniziale)	32.5N-LH
Tempo di presa	Passa
Residuo Insolubile	Passa
Perdita al fuoco	Passa
Stabilità: Espansione	Passa
Contenuto di SO₃	Passa
Calore d'idratazione	Passa
Contenuto di cloruri	≤ 0,16%


Informazioni Supplementari: --

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

In Bergamo, addì 02/03/2022

DIRETTORE TECNICO


Ing. A. Rizzo